










SIMBOLGIA	
	TABLERO DISTRIBUCION ALUMBRADO T.D.A
	PROTECTOR DIFERENCIAL
	TABLERO DE MEDICINA
	TIERRA DE PROTECCIÓN
	TIERRA DE SERVICIO
	CAJA DE DISTRIBUCIÓN
	CENTRO DE LUZ 25W
	ENCHUFE TRIPLE EMBUTIDO 10A
	INTERRUPTOR 9/12

CUADRO DE CARGAS DE ALUMBRADO											
TDA	CTD Nro.	CENTRO LUZ 25W	ENCHUFE 250 W	TOTAL CENTROS	POT. WATTS	CORR. AMP.	PROTECCIONES		CANALIZACION		UBICACION
							DISY.	DIFF.	COND.	DUCTO	
1	1	4		4	100	0.454	1x6A		1,5mm2	20mm	Circuito Iluminación
	2		3	3	750	3.409	1x10A	2x25A	2,5mm2	20mm	Circuito Enchufes
TOTAL	1	4	3	7	850	3.864					

Notas:

*Los materiales que requieren certificación para su uso, cumplen con este requisito.

Las tierras quedaron separados a mas de un metro se conectan utilizando bornes de bronce para conectar a barra de 1 mts. Ademós se mejora el terreno con químico geo-gel o similar. Se recomienda al propietario mantener en condiciones los registros de tierra de protección y tierra de servicio.

*Las instalaciones eléctricas declaradas son para uso exclusivo de la futura red de distribución en baja tensión.

*El empalme y equipo de medida fueron provistos en proyecto anterior.

Las instalaciones fotovoltaicas off-grid y otras instalaciones para uso de generadores propios, no son parte de la normalización eléctrica declarada, ya que son de tipo provisional y serán retirados o regularizadas por cada propietario antes de la entrada en operación de la red de distribución de baja tensión, lo cual no tiene fecha conocida.

*Las modificaciones realizadas al presente proyecto, deberá informarla a un instalador autorizado, para posteriormente comunicarlo a Superintendencia de electricidad y combustibles S.E.C. Esta será de exclusiva responsabilidad del propietario.

$$I = \frac{P}{V} = \frac{850}{220} = 3.864$$

Automático = 10(A)

CRÓQUIS DE UBICACIÓN 		ATESTADO S. E. C.	
FECHA: 06/01/2020 N° INSCRIPCIÓN SEC: 2135670		INSTALACIÓN ELÉCTRICA INTERIOR CASA HABITACIÓN	
PROPIETARIO PEDRO TANGARA CHUQUINHA RUT: 4689978-9 FONDI: S/N		COMUNA: GRAL. LAGOS DIRECCIÓN: VISYVIRI S/N SECCIÓN: LOCALIDAD VISYVIRI REGIÓN: ARICA-PARIMACOTTA	
DIBUJO: EL R		LÁMINA: DE 1	
INSTALADOR CARLOS VELÁSQUEZ MARCELO RUT: 16224698-4 LIC. CLASE: 747 DIRECCIÓN: LINCIVIAN 1725 CEL: 952095250		ESCALA: 1/250 FECHA: DICIEMBRE 2019	