



CALCULOS JUSTIFICATIVOS

$$I = \frac{P}{V} = \frac{1625}{220} = 7.386$$

Automático = 10(A)

CUADRO DE CARGAS DE ALUMBRADO						
TDA	CTD	CENTRO	ENCHUFE	TOTAL	POT.	CORR.
Nº	Nº	LUZ	75W	W	WATTS	AMP.
1	1	5		5	375	1.705
	2		2	2	500	2.273
3	3	5	5	5	750	3.409
TOTAL	1	5	7	12	1625	7.386

CROQUIS DE UBICACION

ATESTADO S. E. C.

REGULACION PARA

REGULACION DE BOMBA

Nº INSCRIPCION SEC. 2124295

FECHA: 16/12/2019

COMUNA : GRAL. LAGOS

DIRE. VISIVEL S/N

SECTOR: LOCALIDAD VISIVEL

REGION : ARICA-PARINACHTA

PROPIETARIO:

INSTALACION ELECTRICA INTERIOR IGLESIA

LAMINA 1 DE 1

ESCALA 1/250 DICIEMBRE 2019

DIBUJO : ELR

INSTALADOR:

DBISPADO DE ARICA

RUT: 16.624.698-4

FONDO S/N

CARLOS VELASQUEZ MARCELLO

LIC. CLASE "A"

CEL: 950995250

- Notas:
- Los materiales que requieren certificación para su uso, cumplen con este requisito.
 - Las tierras quedaron separadas a mas de un metro se conectan utilizando bornes de bronce para conectar a barra de 1 mts. Ademas se mejora el terreno con quínico Geo-gel o similar. Se recomienda al propietario mantener en condiciones los registros de tierra de protección y tierra de servicio.
 - Las instalaciones eléctricas declaradas son para uso exclusivo de la futura red de distribución en baja tensión.
 - El empalme y equipo de medida fueron provistos en proyecto anterior.
 - La instalación fotovoltaica off-grid y otras instalaciones para uso de generadores propios, no son parte de la normalización eléctrica declarada, ya que son de tipo provisional y serán retiradas o regularizadas por cada propietario antes de la entrada en operación de la red de distribución de baja tensión, lo cual no tiene fecha conocida.
 - Las modificaciones realizadas al presente proyecto, deberá informarla a un instalador autorizado, para posteriormente comunicarlo a Superintendencia de electricidad y combustibles S.E.C. Esta será de exclusiva responsabilidad del propietario.

SIMBOLGIA	
	TABLERO DISTRIBUCION ALUMBRADO TDA
	PROTECTOR DIFERENCIAL
	TABLERO DE MEDICIN
	TIERRA DE PROTECCION
	TIERRA DE SERVICIO
	CAJA DE DISTRIBUCION
	BANDEJA DE LUZ 75W
	ENCHUFE TRIPLE EMBUTIDO 10A
	INTERRUPTOR 9/12
	INTERRUPTOR 9/12